

# ФОП Долгушев Кирило Олексійович

Вих. № К-45/001  
від 21.11.2017 р.

*Довідка надана за місцем вимоги*

## ДОВІДКА

У рамках укладеного Договору № 45 про проведення обстеження «вхідної групи» (пандусу) від 21.11.2017 р. ФОП Долгушев Кирило Олексійович надано послугу по обстеженню об'єкта: «вхідної групи» (пандусу) до офісу ПАТ «Страхова компанія «Універсальна», розташованого за адресою:

м. Київ, Печерський район, бул. Лесі Українки, буд. 9.

Під час обстеження встановлено наступні показники: ширина – 1,10 м; довжина 3,00 м, перевищення – 0,31 м, отже, уклон 1:10 (10 %), що відповідає чинним нормам (за ДБН В.2.2-9-2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди», пункти 9.1.5, 12.6.4, 12.6.5 та ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», пункт 6.2.3).

Наявні огороження не є обов'язковим при перепаді висот до 0,45 м (за ДБН В.2.2-9-2009, пункт 12.3.4, за ДБН В.2.2-17:2006, пункт 6.2.6). По повздовжньому краю пандусу, уздовж кромки перепаду висот горизонтальної поверхні, бортики заввишки не менше 0,05 м не передбачені (за ДБН В.2.2-9-2009, пункт 12.3.5).

Отже, після обстеження об'єкта встановлено: наявність умов доступу до об'єкта для використання маломобільними групами населення - забезпечено.

Експерт  
(кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 000622)

Керівник суб'єкта господарювання



К.О. Долгушев